令和元年度　水質検査結果一覧表

【　検査箇所：駅前区域　松本地区農業集落排水処理施設　】

No.	項目	基準値	4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月7日	2月3日	3月3日
1	一般細菌	1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0003未満	*
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.00005未満	*
5	セレン及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
6	鉛及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
8	六価クロム化合物	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸窒素	10以下	*	0.1	*	*	0.1	*	*	0.1未満	*	*	0.1	*
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01	*
14	四塩化炭素	0.002以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0002未満	*
15	１，４－ジオキサン	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.004未満	*
17	ジクロロメタン	0.02以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.002未満	*
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
19	トリクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
20	ベンゼン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
21	塩素酸	0.6以下	*	0.06未満	*	*	0.11	*	*	0.01	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06以下	*	0.001	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.04以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	*	0.003	*	*	0.002	*	*	0.001未満	*	*	0.003	*
26	臭素酸	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1以下	*	0.008	*	*	0.003	*	*	0.001未満	*	*	0.007	*
28	トリクロロ酢酸	0.2以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	*	0.002	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.002	*
30	ブロモホルム	0.09以下	*	0.002	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*	*	0.002	*
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15.8	*
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	18.4	18.3	21.0	18.6	18.6	18.2	18.3	20.4	18.3	18.4	18.2	18.3
39	カルシウム、マグネシウム等	300以下	*	51	*	*	82	*	*	55	*	*	52	*
40	蒸発残留物	500以下	*	166	*	*	191	*	*	181	*	*	176	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.02未満	*
42	ジェオスミン	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*
45	フェノール類	0.005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0005未満	*
46	有機物等	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.7	7.1	7.3	7.1	6.9	6.5	7.0	7.1	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和元年度　水質検査結果一覧表

【　検査箇所：八手区域　稲川公会堂　】

No.	項目	基準値	4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月7日	2月3日	3月3日
1	一般細菌	1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0003未満	*
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.00005未満	*
5	セレン及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
6	鉛及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	*	0.003	*	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.002	*
8	六価クロム化合物	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸窒素	10以下	*	0.1	*	*	0.2	*	*	0.2	*	*	0.2	*
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01	*
14	四塩化炭素	0.002以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0002未満	*
15	１，４－ジオキサン	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
16	ｼｽ－１，２－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ－１，２－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.004未満	*
17	ジクロロメタン	0.02以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.002未満	*
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
19	トリクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
20	ベンゼン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
21	塩素酸	0.6以下	*	0.06未満	*	*	0.15	*	*	0.08	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.04以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	*	0.002	*	*	0.001未満	*	*	0.001	*	*	0.002	*
26	臭素酸	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1以下	*	0.004	*	*	0.001未満	*	*	0.001	*	*	0.004	*
28	トリクロロ酢酸	0.2以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	*	0.001	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001	*
30	ブロモホルム	0.09以下	*	0.001	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001	*
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01	*
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15.9	*
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	20.0	18.8	19.8	18.8	19.8	19.8	19.0	19.8	17.7	19.9	19.2	19.6
39	カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	300以下	*	68	*	*	51	*	*	48	*	*	61	*
40	蒸発残留物	500以下	*	165	*	*	125	*	*	136	*	*	164	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.02未満	*
42	ジェオスミン	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
43	２－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*
45	フェノール類	0.005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0005未満	*
46	有機物等	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	6.8	7.8	7.1	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和元年度　水質検査結果一覧表

【　検査箇所：海岸区域　海岸公民館　】

No.	項目	基準値	4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月7日	2月3日	3月3日
1	一般細菌	1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0003未満	*
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.00005未満	*
5	セレン及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
6	鉛及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
8	六価クロム化合物	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸窒素	10以下	*	0.3	*	*	0.2	*	*	0.3	*	*	0.2	*
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
14	四塩化炭素	0.002以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0002未満	*
15	１，４－ジオキサン	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.004未満	*
17	ジクロロメタン	0.02以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.002未満	*
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
19	トリクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
20	ベンゼン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
21	塩素酸	0.6以下	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06以下	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.002	*
24	ジクロロ酢酸	0.04以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001	*
26	臭素酸	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1以下	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.004	*
28	トリクロロ酢酸	0.2以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001	*
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01	*
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20.7	*
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	31.3	31.0	31.1	31.0	30.4	30.5	30.9	31.1	32.4	29.8	29.6	29.8
39	カルシウム、マグネシウム等	300以下	*	44	*	*	45	*	*	45	*	*	43	*
40	蒸発残留物	500以下	*	140	*	*	136	*	*	146	*	*	158	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.02未満	*
42	ジェオスミン	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*
45	フェノール類	0.005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0005未満	*
46	有機物等	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.0	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和元年度　水質検査結果一覧表

【　検査箇所：西越区域　赤坂山地区農業集落排水処理施設　】

No.	項目	基準値	4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月7日	2月3日	3月3日
1	一般細菌	1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0003未満	*
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.00005未満	*
5	セレン及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
6	鉛及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
8	六価クロム化合物	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸窒素	10以下	*	0.1未満	*	*	0.1未満	*	*	0.1未満	*	*	0.1未満	*
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01	*
14	四塩化炭素	0.002以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0002未満	*
15	１，４－ジオキサン	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
16	シス－1，２－ジクロロエチレン及びトランス－1，２－ジクロロエチレン	0.04以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.004未満	*
17	ジクロロメタン	0.02以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.002未満	*
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
19	トリクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
20	ベンゼン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
21	塩素酸	0.6以下	*	0.06未満	*	*	0.11	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.04以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.001	*	*	0.002	*
26	臭素酸	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1以下	*	0.003	*	*	0.005	*	*	0.001	*	*	0.004	*
28	トリクロロ酢酸	0.2以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	*	0.001未満	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*	*	0.001	*
30	ブロモホルム	0.09以下	*	0.001	*	*	0.002	*	*	0.001未満	*	*	0.001	*
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03未満	0.03	0.06	0.04	0.04	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14.8	*
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	18.9	18.4	19.8	19.9	18.1	18.3	19.8	19.00	18.9	18.7	18.9	19.4
39	カルシウム、マグネシウム等	300以下	*	54	*	*	54	*	*	54	*	*	54	*
40	蒸発残留物	500以下	*	162	*	*	164	*	*	169	*	*	176	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.02未満	*
42	ジェオスミン	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*
45	フェノール類	0.005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0005未満	*
46	有機物等	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	6.9	7.4	7.1	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満