# 令和６年度　水質検査結果一覧表

【　検査箇所：駅前区域　川西浄水場　】

| No. | 項目 | 基準値 | 4月22日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月1日 | 8月6日 | 9月9日 | 10月8日 | 11月6日 | 12月3日 | 1月14日 | 2月3日 | 3月4日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0003未満 | * |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.00005未満 | * |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.002未満 | * |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | * | 0.004未満 | * | * | 0.004未満 | * | * | 0.004未満 | * | * | 0.004未満 | * |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸窒素 | 10以下 | * | 0.1 | * | * | 0.1 | * | * | 0.1 | * | * | 0.1 | * |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | * | 0.08未満 | * | * | 0.09 | * | * | 0.08未満 | * | * | 0.09 | * |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01 | * |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0002未満 | * |
| 15 | １，４－ジオキサン | 0.05以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.005未満 | * |
| 16 | ｼｽ－１，２－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ－１，２－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.004未満 | * |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.002未満 | * |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 21 | 塩素酸 | 0.6以下 | * | 0.08 | * | * | 0.11 | * | * | 0.1 | * | * | 0.06未満 | * |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * |
| 23 | クロロホルム | 0.06以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | * | 0.006 | * | * | 0.002 | * | * | 0.001 | * | * | 0.002 | * |
| 26 | 臭素酸 | 0.01以下 | * | 0.001 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | * | 0.011 | * | * | 0.003 | * | * | 0.001 | * | * | 0.003 | * |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | * | 0.002 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 30 | ブロモホルム | 0.09以下 | * | 0.003 | * | * | 0.001 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001 | * |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 17.2 | * |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200以下 | 19.6 | 20.1 | 19.2 | 18.7 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 19.7 |
| 39 | カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 | 300以下 | * | 61 | * | * | 59 | * | * | 59 | * | * | 60 | * |
| 40 | 蒸発残留物 | 500以下 | * | 159 | * | * | 162 | * | * | 170 | * | * | 166 | * |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.02未満 | * |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.000001未満 | * |
| 43 | ２－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.000001未満 | * |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | * | 0.005未満 | * | * | 0.005未満 | * | * | 0.005未満 | * | * | 0.005未満 | * |
| 45 | フェノール類 | 0.005以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0005未満 | * |
| 46 | 有機物等 | 3以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

# 令和６年度　水質検査結果一覧表

【　検査箇所：八手区域　稲川公会堂　】

| No. | 項目 | 基準値 | 4月22日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月1日 | 8月6日 | 9月9日 | 10月8日 | 11月6日 | 12月3日 | 1月14日 | 2月3日 | 3月4日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0003未満 | * |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.00005未満 | * |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | * | 0.002 | * | * | 0.004 | * | * | 0.001 | * | * | 0.001 | * |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.002 | * |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | * | 0.004未満 | * | * | 0.004未満 | * | * | 0.004未満 | * | * | 0.004未満 | * |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸窒素 | 10以下 | * | 0.3 | * | * | 0.1未満 | * | * | 0.3 | * | * | 0.3 | * |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | * | 0.08未満 | * | * | 0.09 | * | * | 0.08未満 | * | * | 0.08未満 | * |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0002未満 | * |
| 15 | １，４－ジオキサン | 0.05以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.005未満 | * |
| 16 | ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.004未満 | * |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.002未満 | * |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 21 | 塩素酸 | 0.6以下 | * | 0.06未満 | * | * | 0.12 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * |
| 23 | クロロホルム | 0.06以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | * | 0.004 | * | * | 0.002 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 26 | 臭素酸 | 0.01以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | * | 0.008 | * | * | 0.005 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | * | 0.001 | * | * | 0.001 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 30 | ブロモホルム | 0.09以下 | * | 0.003 | * | * | 0.002 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16.4 | * |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200以下 | 20.2 | 20.7 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 19.9 | 20.4 | 19.6 | 19.7 | 20.8 | 18.7 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 | 300以下 | * | 54 | * | * | 82 | * | * | 51 | * | * | 53 | * |
| 40 | 蒸発残留物 | 500以下 | * | 138 | * | * | 170 | * | * | 119 | * | * | 137 | * |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.02未満 | * |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.000001未満 | * |
| 43 | ２－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.000001未満 | * |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | * | 0.005未満 | * | * | 0.005未満 | * | * | 0.005未満 | * | * | 0.005未満 | * |
| 45 | フェノール類 | 0.005以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0005未満 | * |
| 46 | 有機物等 | 3以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.5 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

# 令和６年度　水質検査結果一覧表

【　検査箇所：西越区域　赤坂山地区農業集落排水処理施設　】

| No. | 項目 | 基準値 | 4月22日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月1日 | 8月6日 | 9月9日 | 10月8日 | 11月6日 | 12月3日 | 1月14日 | 2月3日 | 3月4日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0003未満 | * |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.00005未満 | * |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.002未満 | * |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | * | 0.004未満 | * | * | 0.004未満 | * | * | 0.004未満 | * | * | 0.004未満 | * |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸窒素 | 10以下 | * | 0.1未満 | * | * | 0.1未満 | * | * | 0.1未満 | * | * | 0.1未満 | * |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | * | 0.08未満 | * | * | 0.08未満 | * | * | 0.08未満 | * | * | 0.08未満 | * |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0002未満 | * |
| 15 | １，４－ジオキサン | 0.05以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.005未満 | * |
| 16 | ｼｽ－１，２－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ－１，２－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.004未満 | * |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.002未満 | * |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 21 | 塩素酸 | 0.6以下 | * | 0.06未満 | * | * | 0.07 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * |
| 23 | クロロホルム | 0.06以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | * | 0.002 | * | * | 0.002 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001 | * |
| 26 | 臭素酸 | 0.01以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | * | 0.004 | * | * | 0.003 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001 | * |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 30 | ブロモホルム | 0.09以下 | * | 0.002 | * | * | 0.001 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01 | * |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03未満 | 0.03 | 0.03 | 0.03未満 | 0.04 | 0.03未満 | 0.03 | 0.03 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15.1 | * |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200以下 | 19.3 | 18.4 | 18.0 | 18.7 | 19.9 | 18.4 | 17.9 | 19.6 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 18.0 |
| 39 | カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 | 300以下 | * | 55 | * | * | 54 | * | * | 56 | * | * | 55 | * |
| 40 | 蒸発残留物 | 500以下 | * | 151 | * | * | 164 | * | * | 150 | * | * | 157 | * |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.02未満 | * |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.000001未満 | * |
| 43 | ２－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.000001未満 | * |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | * | 0.005未満 | * | * | 0.005未満 | * | * | 0.005未満 | * | * | 0.005未満 | * |
| 45 | フェノール類 | 0.005以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0005未満 | * |
| 46 | 有機物等 | 3以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

# 令和６年度　水質検査結果一覧表

【　検査箇所：海岸区域　海岸公民館　】

| No. | 項目 | 基準値 | 4月22日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月1日 | 8月6日 | 9月9日 | 10月8日 | 11月6日 | 12月3日 | 1月14日 | 2月3日 | 3月4日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0003未満 | * |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.00005未満 | * |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.002未満 | * |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | * | 0.004未満 | * | * | 0.004未満 | * | * | 0.004未満 | * | * | 0.004未満 | * |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸窒素 | 10以下 | * | 0.2 | * | * | 0.2 | * | * | 0.2 | * | * | 0.2 | * |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | * | 0.08未満 | * | * | 0.08未満 | * | * | 0.08未満 | * | * | 0.08未満 | * |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0002未満 | * |
| 15 | １，４－ジオキサン | 0.05以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.005未満 | * |
| 16 | ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.004未満 | * |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.002未満 | * |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.001未満 | * |
| 21 | 塩素酸 | 0.6以下 | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * | * | 0.06未満 | * |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * | * | 0.002未満 | * |
| 23 | クロロホルム | 0.06以下 | * | 0.002 | * | * | 0.002 | * | * | 0.001 | * | * | 0.002 | * |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | * | 0.002 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 26 | 臭素酸 | 0.01以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | * | 0.006 | * | * | 0.002 | * | * | 0.001 | * | * | 0.002 | * |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * | * | 0.003未満 | * |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 30 | ブロモホルム | 0.09以下 | * | 0.002 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * | * | 0.001未満 | * |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * | * | 0.008未満 | * |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.01未満 | * |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 21.2 | * |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200以下 | 31.3 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 31.5 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 | 300以下 | * | 44 | * | * | 44 | * | * | 45 | * | * | 44 | * |
| 40 | 蒸発残留物 | 500以下 | * | 135 | * | * | 148 | * | * | 132 | * | * | 127 | * |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.02未満 | * |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.000001未満 | * |
| 43 | ２－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.000001未満 | * |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | * | 0.005未満 | * | * | 0.005未満 | * | * | 0.005未満 | * | * | 0.005未満 | * |
| 45 | フェノール類 | 0.005以下 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0005未満 | * |
| 46 | 有機物等 | 3以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |